



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «СТРОИТЕЛЬСТВО» ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИМЕНИ В. А. КУЧЕРЕНКО



Объект: «По вопросу применения  $\Gamma OCT\ P$  57837-2017»

Коммерческому директору по региону «Сибирь» АО «ЕВРАЗ Металл Инпром» Самсонову А.Е.

## Уважаемый Антон Евгеньевич!

На Ваше письмо №325 от 08 октября 2020 года, сообщаю следующее.

Считаем возможным замену стали С345Б по ГОСТ Р 57837-2017 на сталь С345 или С355 по ГОСТ 27772-2015 в прокате в виде двутавров с параллельными гранями полок. Указанная замена не окажет влияния на безопасность запроектированного объекта, ввиду того, что данные стали имеют одинаковую обобщенную диаграмму работы (см. рисунок В.1 и таблицу В.9 СП 16.13330.2017).

С уважением, Директор, д.т.н., проф.

Исп. Конин Д.В.

И.И. Ведяков

CK10749