



**НИЦ строительство**  
научно-исследовательский центр



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАУЧНО-  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «СТРОИТЕЛЬСТВО»  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  
ИМЕНИ В. А. КУЧЕРЕНКО

№ 3-09 от 10 01 2020  
на № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Директору дирекции развития  
рыночного спроса ООО «ЕвразХолдинг»

Еремееву Д.С.

Уважаемый Дмитрий Сергеевич!

В ответ на Ваше письмо от 09.01.2020 г., подтверждаем, что замена стали С345 на С355 в двутавровом прокате с параллельными гранями полок по ГОСТ 27772-2015 не оказывает влияния на безопасность объекта капитального строительства, т.е. не требует перерасчета каркаса, конструирования и повторного прохождения экспертизы, поскольку эти стали имеют идентичную обобщенную расчетную диаграмму работы, а нормируемые физические и механические характеристики стали С355 выше, чем у стали С345 на всём диапазоне толщины указанного типа проката.

Директор ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко

И.И. Ведяков

СК9359

**АО «НИЦ «СТРОИТЕЛЬСТВО»:**  
109428, Москва, 2-я Институтская ул. 6,  
тел.: +7 (499) 170-1548; +7 (495) 602-0070;  
факс: +7 (499) 171-2250  
inf@dstroy.ru | www.dstroy.ru

**ЦНИИСК ИМ. В. А. КУЧЕРЕНКО:**  
109428, Москва, 2-я Институтская ул. 6,  
тел.: +7 (499) 171-2650,  
факс: +7 (499) 170-1023, +7 (499) 171-2858;  
dtsniisk@rambler.ru, tsniisk@rambler.ru | www.tsniisk.ru

ИНН 5042109739, КПП 504201001,  
ОГРН 1095042005255  
Юридический адрес: 141367, Московская область,  
Сергиево-Посадский муниципальный район, городское  
поселение Сергиев Посад, пос. Загорские Дали, д. 6-11